



Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
Lot	<u>Vestiaires</u>					
4						
4.1	Lave-mains à commande non-manuelle Repère Vest 0.1	U	1	1		
4.2	Siphon de sol inox 30 x 30 cm Repère Vest 0.2	U	1	1		
4.3	Casier vestiaire double compartiments Repère Vest 0.3	U	4	4		
5	<u>Préparation</u>					
5.1	Désinsectiseur à lampe Repère Off 0.1	U	2	2		
5.2	Lave-mains à commande non-manuelle Repère Off 0.2	U	1	1		
5.3	Poste de nettoyage et de désinfection Repère Off 0.3	U	1	1		
5.4	Chariot de service Repère Off 0.4	U	1	1		
5.5	Module neutre sur placard 1400 Repère Off 0.5	U	1	1		
5.6	Machine à café Repère Off 0.6	U	1	1		
5.7	Machine à glaçons creux Repère	U	1	1		
5.8	Siphon de sol inox 30 x 30 cm Repère Off 0.7	U	1	1		
5.9	Armoire froide positive 2 portes Repère Off 0.8	U	1	1		
5.10	Table mobile 670 x 500 Repère Off 0.9	U	1	1		
5.11	Desserte réfrigérée 2 portes avec groupe loge Repère Off 0.10	U	1	1		
5.12	Desserte réfrigérée 3 portes avec groupe logé Repère Off 0.11	U	1	1		
5.13	Four mixte 10 niveaux Repère Off 0.13	U	1	1		
5.14	Plaque induction : 1 foyer (à poser) Repère Off 0.14	U	1	1		
5.15	Table du chef 1500 x 700 Repère Off 0.16	U	1	1		
5.16	Support de sac poubelle à pince Repère	U	1	1		
5.17	Étagère plafonnière suspendue Repère	U	1	1		
6	<u>Self et Restaurant</u>					
6.1	Borne Prise de commande Repère Self 0.1	U	2	2		
6.2	Fontaine à eau réfrigérée Repère Self 0.2	U	1	1		
6.3	Station de distribution de gel hydroalcoolique à pédale Repère Self 0.3	U	1	1		
6.4	Siphon de sol inox 30 x 30 cm Repère Self 0.4	U	1	1		
6.5	Échelle de service Repère Self 0.6	U	3	3		
6.6	Meuble de débarrassage 5 flux Repère Self 0.7	U	1	1		
6.7	Tireuse à bière Repère Self 0.8	U	1	1		
7	<u>Laverie</u>					
7.1	Support de sac poubelle à pince Repère Plong 0.1	U	1	1		

Code	Désignation	U	Qté	Qté Entr.	P.U. HT	P.T. HT
	<u>Laverie</u>					
7.1	Support de sac poubelle à pince Repère Plong 0.1	U _U	1 ₁	1 ₁		
7.2	Table d'entrée avec TVO + douchette Repère Plong 0.2	U	1	1		
7.3	Adoucisseur terminal Repère	U	1	1		
7.4	Laveuse à capot à condensation Repère Plong 0.3	U	1	1		
7.5	Table de sortie Repère Plong 0.4	U	1	1		
7.6	Rayonnage 4 niveaux Repère Plong 0.5	ML	1.00	1.00		
7.7	Siphon de sol inox 30 x 30 cm Repère Plong 0.6	U	1	1		
8	<u>Ventilation Office</u>					
8.1	Hotte simple flux avec extracteur intégré C4					
8.1.1	Hotte - 2000 m³/h	U	1	1		
8.1.2	Habillage inox au dessus jusqu'au plafond	U	1	1		
8.1.3	Habillage inox derrière les équipements de cuisson	U	1	2		
8.2	Groupe de compensation d'air neuf					
8.2.1	Groupe de compensation 2000 m³/h	U	0	1		
8.3	Réseaux de soufflage et de prise d'air neuf					
8.3.1	Acier galvanisé Ø 355 mm - calorifuge ep 25 mm	ML	10.00	10.00		
8.4	Diffuseurs de soufflage					
8.4.1	Diffuseur Ø 200	U	4	4		
8.5	Alimentation électrique caisson d'extraction - CR1	U	1	1		
8.6	Alimentation électrique groupe de compensation d'air neuf	U	1	1		
8.7	Commande ventilation	U	1	1		
8.8	Mise en service et essais	ENS	1	1		